企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度（废气)/进口浓度（废水）	折算浓度（废气)/排放浓度（废水）	限值	是否超标	是否参与评价	备注
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	pH值	2019-07-15		7.41	6-9			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	氨氮（NH3-N）	2019-07-15	17.5	0.03	5			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	动植物油	2019-07-15		<0.06	1			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	粪大肠菌群数	2019-07-15		<10	1000			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	化学需氧量	2019-07-15	344	30	60			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	六价铬	2019-07-15		<0.004	0.05			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	色度	2019-07-15		8	30			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	石油类	2019-07-15		<0.06	1			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	五日生化需氧量	2019-07-15	86.3	0.7	10			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	悬浮物	2019-07-15	64	5	10			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2019-07-15		0.204	0.5			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	总氮（以N计）	2019-07-15	18.7	11.7	15			

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	总铬	2019-07-15		<0.03	0.1			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	总汞	2019-07-15		<0.00004	0.001			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	总磷（以P计）	2019-07-15	2.03	0.20	0.5			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	总铅	2019-07-15		<0.07	0.1			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	总砷	2019-07-15		0.0006	0.1			
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂	废水	废水排放口	总镉	2019-07-15		<0.005	0.01			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	pH值	2019-07-15		8.00	6-9			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	氨氮（NH3-N）	2019-07-15	21.3	0.17	5			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	动植物油	2019-07-15		<0.06	1			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	粪大肠菌群数	2019-07-15		<10	1000			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	化学需氧量	2019-07-15	324	33	60			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	六价铬	2019-07-15		<0.004	0.05			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	色度	2019-07-15		4	30			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	石油类	2019-07-15		0.47	1			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	五日生化需氧量	2019-07-15	83.2	0.8	10			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	悬浮物	2019-07-15	82	8	10			

常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2019-07-15		0.216	0.5			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	总氮（以N计）	2019-07-15	23.4	7.68	15			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	总铬	2019-07-15		<0.03	0.1			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	总汞	2019-07-15		<0.00004	0.001			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	总磷（以P计）	2019-07-15	2.97	0.33	0.5			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	总铅	2019-07-15		<0.07	0.1			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	总砷	2019-07-15		0.0074	0.1			
常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司	废水	废水排放口	总镉	2019-07-15		<0.005	0.01			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	pH值	2019-07-12		7.65	6-9			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	氨氮（NH3-N）	2019-07-12	2.60	0.06	5			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	苯胺类	2019-07-12		0.04	1.0			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	二氧化氯	2019-07-12		<0.09	0.5			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	化学需氧量	2019-07-12	281	37	60			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	硫化物	2019-07-12		<0.005	0.5			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	六价铬	2019-07-12		<0.004	0.5			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	色度	2019-07-12		4	50			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	五日生化需氧量	2019-07-12	9.5	0.9	20			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	悬浮物	2019-07-12	23	11	50			

常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	总氮（以N计）	2019-07-12	6.78	5.69	15			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	总磷（以P计）	2019-07-12	0.06	0.28	0.5			
常熟市南湖农场综合污水处理站	废水	污水处理站排口监测点	总锑	2019-07-12		0.0193	0.08			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	pH值	2019-07-16		7.13	6-9			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	氨氮（NH3-N）	2019-07-16	4.65	0.92	5			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	苯胺类	2019-07-16		0.05	1.0			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	二氧化氯	2019-07-16		<0.09	0.5			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	化学需氧量	2019-07-16	1220	31	60			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	硫化物	2019-07-16		<0.005	0.5			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	六价铬	2019-07-16		<0.004	0.5			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	色度	2019-07-16		8	50			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2019-07-16	295	1.1	20			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	悬浮物	2019-07-16	560	7	50			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	总氮（以N计）	2019-07-16	13.8	2.72	15			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	总磷（以P计）	2019-07-16	0.49	0.11	0.5			
常熟市珍门污水处理有限公司	废水	废水排放口监测点	总锑	2019-07-16		0.0053	0.08			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	pH值	2019-07-29		7.70	6-9			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	氨氮（NH3-N）	2019-07-29	11.1	0.11	5;8			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	动植物油	2019-07-29		0.45	1			

常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	粪大肠菌群数	2019-07-29		<10	1000			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	化学需氧量	2019-07-29	90	25	50			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	六价铬	2019-07-29		<0.004	0.05			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	色度	2019-07-29		4	30			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	石油类	2019-07-29		<0.06	1			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	五日生化需氧量	2019-07-29	29.0	0.7	10			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	悬浮物	2019-07-29	29	5	10			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	阴离子表面活性剂（LAS）	2019-07-29		0.365	0.5			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	总氮（以N计）	2019-07-29	11.9	2.89	15			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	总铬	2019-07-29		<0.03	0.1			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	总汞	2019-07-29		<0.00004	0.001			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	总磷（以P计）	2019-07-29	0.32	0.46	0.5			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	总铅	2019-07-29		<0.07	0.1			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	总砷	2019-07-29		0.0006	0.1			
常熟市中创污水处理有限公司	废水	废水排放口	总镉	2019-07-29		0.005	0.01			
江苏理文造纸有限公司	废气	3#烟囱(临时)监测点	氮氧化物	2019-07-19	36	38	100			
江苏理文造纸有限公司	废气	3#烟囱(临时)监测点	二氧化硫	2019-07-19	1.70	1.80	50			
江苏理文造纸有限公司	废气	3#烟囱(临时)监测点	汞及其化合物	2019-07-19	0.000126	0.000132	0.03			

江苏理文造纸有限公司	废气	3#烟囱(临时)监测点	林格曼黑度	2019-07-19	<1	<1	1			
江苏理文造纸有限公司	废气	3#烟囱(临时)监测点	烟尘	2019-07-19	11.8	12.5	20			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	pH值	2019-07-19		7.59	6-9			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	氨氮（NH3-N）	2019-07-19		0.10	5			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	化学需氧量	2019-07-19		48	60			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	色度	2019-07-19		8	50			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	五日生化需氧量	2019-07-19		1.8	10			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	悬浮物	2019-07-19		8	10			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	总氮（以N计）	2019-07-19		3.90	10			
江苏理文造纸有限公司	废水	废水排放口监测点	总磷（以P计）	2019-07-19		0.13	0.5			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	pH值	2019-07-25		6.97	6-9			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	氨氮（NH3-N）	2019-07-25	12.1	0.30	5			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	动植物油	2019-07-25		0.58	1			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	粪大肠菌群数	2019-07-25		<10	1000			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	化学需氧量	2019-07-25	183	36	57.5			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	六价铬	2019-07-25		<0.004	0.05			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	色度	2019-07-25		16	30			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	石油类	2019-07-25		<0.06	1			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	五日生化需氧量	2019-07-25	24.6	0.7	10			

凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	悬浮物	2019-07-25	48	6	55			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	阴离子表面活性剂（LAS）	2019-07-25		0.091	0.5			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总氮（以N计）	2019-07-25	13.8	4.96	15			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总铬	2019-07-25		<0.03	0.1			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总汞	2019-07-25		<0.00004	0.001			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总磷（以P计）	2019-07-25	0.73	0.06	0.5			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总铅	2019-07-25		<0.07	0.1			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总砷	2019-07-25		0.0005	0.1			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总锑	2019-07-25		0.0182	0.08			
凯发新泉水务（常熟）有限公司	废水	入河排污口监测点	总镉	2019-07-25		<0.005	0.01			